

Anlage L

Brandmeldeanlagen müssen den jeweils gültigen, einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen entsprechen

Insbesondere sind dies:

DIN VDE	0108 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen*
DIN VDE	0100 Bestimmungen für das Errichten von Niederspannungsanlagen*
DIN VDE	0800-1 Fernmeldetechnik*
DIN VDE	0804 Besondere Sicherheitsanforderungen an Geräte zum Anschluss an Telekommunikationsnetze
DIN VDE	0828 Elektroakustische Notfallwarnsysteme
DIN 57 833	VDE 0833: Gefahrenmeldeanlagen* <ul style="list-style-type: none">- Teil 1 Allgemeine Festlegungen- Teil 2 Festlegungen für Brandmeldeanlagen (BMA)- Teil 4 Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall
DIN EN 54:	Brandmeldeanlagen (Europanorm)*
DIN 1450	Schriften – Leserlichkeit
DIN 4066:	Hinweisschilder für die Feuerwehr*
DIN 14 675:	Brandmeldeanlagen; Aufbau*
DIN 14 661:	Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)*
DIN 14 662:	Feuerwehr-Anzeige-Tableau (FAT)*
DIN 14 663:	Feuerwehr-Gebäudedefunkbedienfeld (FGB)*
DIN 33 404-3:	Gefahrensignale für Arbeitsstätten*
VdS-Richtlinie 2095:	Planung und Einbau von Brandmeldeanlagen*
VdS-Richtlinie 2105:	Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)*
VdS-Richtlinie 2182	Betriebsbuch für Brandmeldeanlagen
VdS-Richtlinie 2350:	Schlüsseldepots (SD); Planung, Einbau und Instandhaltung
VdS-Richtlinie 2465+S2:	Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen, Ergänzung S2
VdS-Richtlinie 2496:	Ansteuerung von Feuerlöschanlagen

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen*
* in der jeweils gültigen Fassung