

## Anlage C

### Abnahmeprotokoll für Brandmeldeanlagen zur Aufschaltung auf die IRLS-Zwickau

Der erste Teil des Formulars (bis einschließlich Allgemeine Angaben lit. e) ist durch den Antragsteller vor Abnahme auszufüllen und an die zuständige Brandschutzbehörde zu senden. (Ausnahme Felder mit: Brandschutzbehörde)

Die übrigen Seiten sollten als Checkliste für die Abnahme genutzt werden. Insbesondere die vorzulegenden Unterlagen sind vorzubereiten.

#### Für die Abnahme zuständige Brandschutzbehörde:

Wählen Sie ein Element aus.

#### Für die Aufschaltung zuständige Stelle

Integrierte Regionalleitstelle Zwickau (IRLS), Crimmitschauer Straße 35; 08058 Zwickau

Telefon: 0375 4478-0

Fax: 0375 215764

Email: [Feuerwehr.Leitstelle@Zwickau.de](mailto:Feuerwehr.Leitstelle@Zwickau.de).

#### Zuständiger Konzessionär

Schriftverkehr an folgende Anschrift:

Chubb Deutschland GmbH

Niederlassung Chemnitz

Wittgensdorfer Straße 8

09114 Chemnitz

Telefon: 0371 335190

Telefax: 0371 3304267

E-Mail: chemnitz@chubb.de

#### Vor der Aufschaltung:

- |   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Aufschaltung angezeigt?   | (8 Wochen vorher) Betreiber          | <input type="checkbox"/> |
| Alarm- und Ausrückeordnung übergeben?   | (4 Wochen vorher) Brandschutzbehörde | <input type="checkbox"/> |
| Vertrag über die Aufschaltung geschlossen und erste Periode bezahlt?                        |                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sind die Fristen nicht eingehalten, muss IRLS-Zwickau der Aufschaltung gesondert zustimmen: |                                      | <input type="checkbox"/> |
| Druckfreigabe der Feuerwehrpläne wurde durch die Brandschutzbehörde erteilt:                |                                      | <input type="checkbox"/> |
| Druckfreigabe der Feuerlaufkarten wurde durch die Brandschutzbehörde erteilt:               |                                      | <input type="checkbox"/> |
| Vereinbarung über die Nutzung von Feuerwehrschießungen liegt unterzeichnet vor:             |                                      | <input type="checkbox"/> |
| Notwendige Schließungen liegen bei der Brandschutzbehörde bereit zum Einbau:                |                                      | <input type="checkbox"/> |

Die von der IRLS vergebene objektbezogene Brandmeldeanlagennummer lautet:

**BMA-Nr.: durch Brandschutzbehörde**

Hinweis an den Betreiber: Die Aufschaltung wird erst nach schriftlicher Freigabe durch die zuständige Brandschutzbehörde und nur werktags gemäß den gültigen TAB „scharfgeschaltet“.

**Abnahmeobjekt**

Objektname:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail

**Betreiber der Brandmeldeanlage**

Name:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail

**Errichter**

Name:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail

**Wartungsfirma für BMA/ÜE**

Name:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail

**Auf vertraglich gebundene Servicestelle gem. den TAB aufgeschaltet:**

Name:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefon/Fax:

E-Mail

## Allgemeine Angaben:

### a. Schutzzumfang

- Kategorie 1 (Vollschutz) ☐
- Kategorie 2 (Teilschutz) ☐
- Kategorie 3 (Schutz von Fluchtwegen) ☐
- Kategorie 4 (Einrichtungsschutz) ☐

### b. Art und Anzahl der Melder

#### • Automatische Melder

Melder Art	Anzahl
Ionisationsmelder	
Optische Rauchmelder	
Wärmemelder	
Flammenmelder	
Rauchansaugsystem	
Linienmelder	
Sonstige Melder	

#### • Nicht automatische Melder

Melder Art	Anzahl
Handfeuermelder	
Sonstige Melder	

### c. Anzahl der Meldergruppen

<b>Meldergruppen:</b>	
-----------------------	--

### d. Art und Anzahl der aufgeschalteten Signalgeber

Art	Anzahl
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

### e. Anzahl der Alarmierungsbereiche

<b>Alarmierungsbereiche</b>	

### Abnahme:

Der Konzessionär ist mindestens 4 Wochen vor Abnahme zu kontaktieren. Dieser informiert die IRLS Zwickau unverzüglich.

<b>Beginn:</b>	<b>Ende:</b>
----------------	--------------

### Bei der Abnahme anwesende Personen

Teilnehmer:	Amt/Firma	Name
Vertreter der zuständigen Brandschutzbehörde		

Vertreter der örtlich zuständigen Feuerwehr
---

Eigentümer/Betreiber bzw. Vertreter
-------------------------------------

Firma: Errichter der BMA
--------------------------

Sonstige
----------

### 1. Vorlage folgender Dokumente (in Kopie):

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a. Ausführungsunterlagen gem. Nr. 5.6 und 7.5 DIN 14675  | <input type="checkbox"/> |
| b. Inbetriebsetzungsprotokoll gem. Nr. 8.3 DIN 14675   | <input type="checkbox"/> |
| c. Wartungsvertrag mit einer Fachfirma   | <input type="checkbox"/> |
| d. Nachweis der Zertifizierung folgender Beteiligten   | <input type="checkbox"/> |
| • Planungsfirma  | <input type="checkbox"/> |
| • Errichtungsfirma   | <input type="checkbox"/> |
| • Servicestelle  | <input type="checkbox"/> |
| e. Vertrag mit Servicestelle für die in den TAB festgelegten Signale   | <input type="checkbox"/> |
| f. Konformitätsbescheinigung bzw. Fachbauleitererklärung mit verbindlicher Erklärung, dass die Anlage entsprechend der DIN 14 675 und nach den örtlich geltenden TAB errichtet worden ist: | <input type="checkbox"/> |
| g. Sachverständigenabnahme für Löschanlagen:   | <input type="checkbox"/> |
| h. Unterweisungsnachweis der in der BMA eingewiesenen Personen (FP):   | <input type="checkbox"/> |
| i. Feuerwehrlaufkarte gem. den TAB:  | <input type="checkbox"/> |
| j. Feuerwehrplan gem. den TAB:   | <input type="checkbox"/> |
| k. Einbauanzeige gem. StrISchV bei Ionisationsmeldern:   | <input type="checkbox"/> |

## 2. Kennzeichnung

- a. Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sind ausgeschildert: ☐
- b. Der Weg zum FIB ist ausgeschildert: ☐
- c. Die BMZ ist gekennzeichnet: ☐
- d. Optische Kennzeichnung verdeckter Rauchmelder: ☐

## 3. Vollständigkeit und Zugänglichkeit der Feuerwehrperipherie

- a. Zugang zum Objektgelände ist gesichert durch: ☐
  - Keine Einschränkung: ☐
  - Feuerweherschließung: ☐
  - Feuerweherschlüsseldepot: ☐
- b. FSD vorhanden: ☐
- c. Signalleuchte über FSD vorhanden: ☐
- d. FSE mit Schutzdeckel am FSD vorhanden: ☐
- e. FIBS vorhanden: ☐
  - Feuerwehrlaufkarte: ☐
  - Feuerwehrplan: ☐
  - Feuerwehrranzeigetableau: ☐
  - Feuerwehrbedienfeld: ☐
  - ggf. Gebädefunkbedienfeld: ☐
  - Handdruckmelder: ☐
  - Ersatzscheiben Handfeuermelder: ☐
  - Hilfsmittel zur Kontrolle verdeckter bzw. schwer erreichbarer Melder hinterlegt: ☐

## 4. Vollständigkeit und Zugänglichkeit der BMZ

- a. Zugang zur BMZ: ☐
- b. Außer-Betrieb-Schilder ÜE: ☐
- c. Außer-Betrieb-Schilder Handfeuermelder: ☐
- d. Schlüssel für Handfeuermelder: ☐
- e. Brandmelder in der BMZ: ☐
- f. Brandlasten in der BMZ kontrolliert: ☐
- g. Betriebsbuch ist hinterlegt: ☐
- h. Anleitung ist hinterlegt: ☐
- i. Aufkleber von der Wartungsfirma: ☐

## 5. Überprüfte Funktionen

### a. Brandfallsteuerung

- Entriegelung des Schlüsseldepots und Anschalten der Blitzleuchte: ☐
- Aussendung der Alarmsignale: ☐
- Erteilung von Löschbefehlen (Löschanlagen): ☐
- Evakuierungsbefehle für Aufzüge: ☐
- Abschaltung von Lüftungsanlagen: ☐
- Einschaltung der Entrauchung: ☐
- Öffnung von Rauch- und Wärmeabzügen: ☐
- Schließen von Brandschutztoren und Rauchschutztüren: ☐
- Entriegelung von Fluchttüren: ☐
- Sperrung der Gasversorgung des Gebäudes über Magnetventile: ☐
- \_\_\_\_\_ ☐
- \_\_\_\_\_ ☐

### b. Sonstiges

- Stichprobenkontrolle Laufkarten: ☐
- Nummerierung der Rauchmelder zum Raumeingang ausgerichtet: ☐
- Nummerierung gut lesbar: ☐
- verdeckte Rauchmelder durch Revisionsklappen erreichbar: ☐
- Hilfsmittel in der Laufkarte dokumentiert (Bodenheber, Leiter, ...): ☐
- \_\_\_\_\_ ☐

## 6. Eingebaute Schlösser und Hinterlegte Schlüssel

### a. Schlösser

- |             |  |                                |
|-------------|--|--------------------------------|
| • FSD       | – Umstell Schloss mit Doppelbartschlüssel: | <input type="checkbox"/>       |
| • FIB       | – Profilhalbzylinder:                      | <input type="checkbox"/>       |
| • FSE       | – Profilhalbzylinder:                      | <input type="checkbox"/>       |
| • FBF       | – Profilhalbzylinder:                      | <input type="checkbox"/>       |
| • FAT       | – Profilhalbzylinder:                      | <input type="checkbox"/>       |
| • FGB       | – Profilhalbzylinder:                      | <input type="checkbox"/>       |
| Anzahl:     |  |                                |
| • Toranlage | – Profilhalbzylinder:                      | _____ <input type="checkbox"/> |
| • Schranken | – Profilhalbzylinder:                      | _____ <input type="checkbox"/> |
| • _____     | – Profilhalbzylinder:                      | _____ <input type="checkbox"/> |
| • _____     | – Profilhalbzylinder:                      | _____ <input type="checkbox"/> |

### b. Funktionsprüfung der eingebauten Schlösser:

☐

### c. Stichprobenkontrolle mit zu hinterlegenden Schlüsseln:

☐

### d. Hinterlegung Schlüssel

Anzahl:

- |                                     |       |                          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| • Anzahl der hinterlegten GS im FSD | _____ | <input type="checkbox"/> |
| Schlüsselnummer GS                  | _____ |                          |
| • Sonstige Schlüssel im FSD         | _____ | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Schlüsselnummer            | _____ |                          |
| • Sonstige Schlüssel im FSD         | _____ | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Schlüsselnummer            | _____ |                          |

## 7. Mängel und Abweichungen gegenüber dem Planungsstand

### a. Mängel

---

---

---

---

---

---

---

---

### b. Abweichung gegenüber dem Planungsstand

---

---

---

---

---

---

---

---

Ergeben sich Abweichungen zur Planung ist zu prüfen, ob die Schutzziele noch eingehalten werden.

#### Schutzziele einer BMA:

	Mangel:			
	M1	M2	M3	M4
1. Entdeckung von Bränden in der Entstehungsphase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Automatische Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Schnelle Alarmierung der Feuerwehr und/oder anderen hilfeleistenden Stellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereiches und dessen Anzeige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 8. Rechnungslegung

a. Die Abnahme ist kostenpflichtig ja ☐ nein ☐

b. Die Rechnung geht an:

- Betreiber ☐
  - Errichter ☐
  - Objekt ☐
  - ☐
- 
- 
-

## 9. Erklärung des Errichters

Der Errichter der o. g. Brandmeldeanlage versichert, die Installation und Prüfung u. a. gemäß den Bestimmungen der DIN 14461, DIN 14675, DIN-VDE 0800-1, DIN-VDE 0833-1/-2, DIN EN 54, DIN VDE 0845 Teil 1, RbALei und in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN-VDE 0165 vorgenommen zu haben. Die technischen Anschlussbestimmungen der IRLS Zwickau in der jeweils gültigen Fassung wurden eingehalten.

## 10. Betreibererklärung

Der Betreiber erklärt mit Unterschrift die Anerkennung und Einhaltung der technischen Anschlussbestimmungen der Brandmeldeanlagen der IRLS Zwickau in der jeweils gültigen Fassung.

Die oben benannte Brandmeldeanlage wird hiermit:

☐ mangelfrei abgenommen.

☐ mit geringen Mängeln abgenommen, die schnellstmöglich zu beheben sind.

☐ unter folgenden Auflagen abgenommen:

---

---

---

---

☐ Weitere Auflagen auf der Rückseite/Extrablatt.

☐ nicht abgenommen. Ein erneuter Termin ist notwendig:

---

---

---

**Die benannte zuständige Brandschutzbehörde erteilt hiermit die Freigabe zur Aufschaltung an die IRLS- Zwickau:**

☐ Ja, Freigabe wird erteilt und der IRLS-Zwickau unverzüglich mitgeteilt.

☐ Nein, die Freigabe wird nicht erteilt.

Ort: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Datum: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Betreiber

Errichter

Wartungsfirma

Brandschutzbehörde

Name in Druckbuchstaben

Rechtswirksame Unterschrift